
В Кемеровской области проводится проверка по факту получения рабочим электротравмы

7 октября в больницу города Ленинска-Кузнецкого госпитализирован 25-летний местный житель с электротравмой, которую он получил при выполнении работ. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится проверка.

Предварительно установлено, что 7 октября 2016 бригада 2-го сетевого района выехала для проведения технического обслуживания одной из трансформаторных подстанций г. Ленинска-Кузнецкого. На подстанцию приехала бригада для подготовки рабочего места после выполнения отключений напряжения по наряду-допуску. Допускающий проверил отсутствие напряжения, провел целевой инструктаж, заполнил наряд. Бригада получила задание протереть оборудование в ячейках. Производитель работ, обнаружив дефект привода, занимался его устранением. 25-летний рабочий приступил к очистке электрооборудования соседней ячейки, в которой по техническим мероприятиям наряда-допуска не было предусмотрено отключение высокого напряжения кабельной линии от трансформаторной подстанции. В результате касания подвижного контакта высокого напряжения его поразило электрическим током. Коллеги в специальных перчатках оттащили пострадавшего, вызвали «скорую помощь», его госпитализировали. В результате электротравмы пострадавший получил электротравмы, ожог пламенем дуги грудной клетки, правого плеча, предплечья, кисти, левого предплечья 2-3-4 степени, общей площадью около 25%. Ожоговый шок 2ст.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, соблюдения работником правил безопасности при ведении работ.

10 Октября 2016

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1072068>