
В Кемеровской области проводится проверка по факту взрыва на канализационно-насосной станции

Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту взрыва на канализационно-насосной станции в городе Кемерово.

Сегодня следователи и криминалисты следственного управления СКП РФ по Кемеровской области рассматривают несколько версий произошедшего взрыва на канализационно-насосной станции. По основной — взрыв произошел из-за образования взрывоопасной смеси в системе станции, которая возникла в результате сброса туда большого количества промышленных отходов, содержащих нефтепродукты (возможно одним из предприятий, которое эта станция обслуживала).

Напомним, 7 октября, в городе Кемерово в 11.45 (время местное) в канализационно-насосной станции, расположенной по ул. Терешковой (на противоположной стороне здания №39 — административного корпуса ООО «Химволокно-Амтел-Кузбасс»), произошел взрыв. В результате взрыва здание обрушилось примерно на 60%. Установлено, что в здании находилось трое работников, производящих обслуживание насосных установок (2 мужчины, 1 женщина). В результате взрыва 1 мужчина погиб, один пострадал, его состояние оценивается как тяжелое.

08 Октября 2009

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/802448>